



Regionale Führungsorganisation (RFO) Tösstal

Inbetriebnahme Generatoren

<p>Honda EU22i Kurzanleitung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tankdeckel Lüftung auf «ON»2. Hauptschalter auf «I»3. Choke nach rechts schieben 4. Am Startergriff Motor anlassen5. Wenn Motor warm, Choke zurück6. ECO-Schalter auf 	
<p>Geko Super Silent 2015 Kurzanleitung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hauptschalter auf «ON»2. Schalter Smart -Throttle auf «OFF»3. Choke herausziehen 4. Am Startergriff Motor anlassen5. Wenn Motor warm, Choke zurück6. Schalter Smart -Throttle auf «ON»	